



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

INDESING s.r.o.

Ing. Jiří Šejnoha

Jezbořice 110

530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
3.7.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: UMO I, Za Divadlem 828, 530 02 Pardubice
Projektant: INDESING s.r.o., ing. Šejnoha, 530 02 Jezbořice 110

Č. zakázky: 17/07/67/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Oprava povrchů chodníků Bílé Předměstí

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1 §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek.

UPOZORNĚNÍ:

Zámková dlažba musí mít povrch pochozích ploch rovný – bez fazet – dle příl. č. 1, bod 1.1.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Místo usnadňující přecházení do ulice Štrossova nemá bezbariérově řešenu protilehlou stranu stávajícího chodníku.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ, situace stavby, charakteristický příčný řez A-A', charakteristický příčný řez B-B')

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110 • 530 02 Pardubice
•• IČO 268 76 035 •••••
firma

.....
-ŠEJNOHA
.....
jméno

.....
3.7.2017
.....
datum

.....
.....
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády