



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**INVEST RENT s.r.o.**

Rokycanova 2798  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje: Čáslavková Irena      Telefon: 466 052 059      Datum: 9.8.2017  
774 554 726

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: INVEST RENT s.r.o., Rokycanova 2798  
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Č. zakázky: 17/08/85/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Vektor II**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů – dle příl. 1 bod 2.0.2.
2. Parkovací stání pro ZTP musí být umístěna co nejbližší vřči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu – dle příl. č. 2 bod 1.1.4.
3. V parkovacím stání chybí vyhrazené stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku v min. počtu 1% stání z celkového počtu stání – dle §4 odst. (3) vyhl.
4. Vstupní dveře do objektu ze strany parkovacích stání musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm – dle příl. 3 bod 1.1.3.

Česká abilympijská asociace,z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

