



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Architep HK spol. s.r.o.**

Habrmanova 323  
Hradec Králové  
500 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
14.8.2017

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: ELMAD spol. s.r.o., Sladkovského 433, 530 02 Pardubice  
Projektant: Architep HK spol. s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové

Č. zakázky: 17/08/89/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Přístavba a nástavba bytového domu č.p. 438, 439**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), c), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Nástavba BD - ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů – dle příl. 1 bod 2.0.2.
2. Vstup do SO 01 A a SO 01 B – nesplňuje požadavky vyhl. v § 5 odst. 1)

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



3. Podélný sklon v komunikaci pro chodce před SO 01 B nesplňuje požadavky vyhlášky v příl. 2 bod 1.1.2.
4. Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl. 2 bod 4. vyhlášky.

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení předcházejících připomínek č.1-4. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace přip. 1.-3. bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ A.2 Doplnění projektové dokumentace – Bezbariérové užívání stavby, koordinační situační výkres, půdorys 1. PP - přístavba, půdorys 1. NP - přístavba, půdorys 2. NP - přístavba, půdorys 3. NP - přístavba, půdorys 4. NP - přístavba, půdorys 7.NP – nástavba, příčný řez A-A, B-B, příčný řez C-C, D-D, komunikace – TZ, Bezbariérové užívání, situace, vzorový příčný řez )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma jméno datum podpis

Česká abilympijská asociace, z.s.. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády