



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CODE s.r.o.
p. Hradská
Na Vrtálně 84
Pardubice
530 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Shánělová Pavlína	774 554 721	09.02.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

č. zakázky: 17/02/05/SŘ VM sh

Místo stavby: Vysoké Mýto parc.č.1221, 1196/1,1219/2, 4875/6
Stavebník: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Technické požadavky na plošinu musí splňovat příl.1, bod 1.1.1 a 3.1.7
- 2) Přivolávací zvonek (označen piktogramem) u schodišťové plošiny osadit nejvýše 1200mm s odsazením od pevné překážky nejméně 500mm– příl.3, bod 1.1.7
- 3) Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200mm s odsazením od pevné překážky nejméně 500mm– příl.3, bod 1.1.7
- 4) Otevíravá vstupní dveřní křídla musí být ve výši 800-900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku – příl.3, bod 1.1.4

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 5) Dveřní křídla v budově musí mít šířku nejméně 800mm a musí ve výši 800-900mm být opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku – příl.3, bod 3.1.1 a 3.1.3.
- 6) Poměrná část skříněk v šatně musí umožnit podjetí vozíku a část musí splnit hmatově a kontrastně zvýrazněnými čísly.
- 7) Pokud bude na dveřích instalován samozavírač, musí být se zpožděním. Musí umožnit projetí vozíčkáři nebo doprovodu kočárku.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1-7. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek.

V souladu s §115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu bazénu stanovit:

Povinnost zaměstnanců reagovat na přivolávací zvonění u venkovní plošiny a poskytnout pomoc.

Povinnost zaměstnanců reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, Půdorys 1.NP nový stav, TZ – dodatek č.2)

PD zpevněných ploch a komunikací nebyl předložen, není tedy součástí posouzení.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Pik. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
.....Tel.: 774 554 721
.....www.caacz.cz.....

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Pik. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz