



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Huml & Vaníček
Šafaříkova 855
Žatec

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
28.03.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Seč
Stavebník: Sanatorium Topas s.r.o., Masarykovo nám. 112, Škvorec
Projektant: Huml & Vaníček, Šafaříkova 855, Žatec

Č. zakázky: 17/03/10 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Seniorcentrum Topas – Seč – II. etapa

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejich příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s §115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost zaměstnanců sanatoria reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ,STZ, Půdorys 1.NP - nový stav, výtah pro imobilní, pohled jižní)

PD zpevněných ploch a komunikací nebyl předložen, není tedy součástí posouzení projektová dokumentace konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 774 554 721 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz