



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

12

Roman Hubník

Horní Lán 57
Olomouc
779 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	11.1.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Počaply nad Loučnou
Stavebník: Roman Hubník, Horní Lán 57, Olomouc
Projektant: Ing. Michlík, VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové
Č.zakázky: 18/01/12/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Počaply nad Loučnou, Lokalita Z 18 – jižní část“
SO 101 Zpevněné plochy**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Zahrazovací sloupky – odstupová vzdálenost prvního sloupku od vodící linie (zvýšený záhonový obrubník) musí být min. 900 mm a doporučená výška je min. 900 mm.
Doporučujeme betonové sloupky.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky č.1.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace prověřena na při závěrečné kontrolní prohlídce.

UPOZORNĚNÍ: zámková dlažba bez fazet, nutno dodržet rovný povrch pochozích ploch – dle příl.1 bod 1.1.2., 1.2.2. a 1.2.4. vyhlášky 398/2009 Sb.

Dle sdělení projektanta budou sloupy VO osazeny v zeleni – vizuální kontrast není nutný.

Projektová dokumentace signována zpět: (TZ – odst.4, 6 a 12; Situace – návrh, Bezbariérové řešení; vzorové řezy A,B,C; vzorové řezy E,F,G)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády