

21



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Zora Drajerová**

Štefánikova 1054  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	26.2.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Rosice nad Labem  
Stavebník: ROSICE PARK, a.s. K Vinici 1256, Pardubice  
JHV ENGINEERING s.r.o., Nádražní 641, Rosice n/L  
Projektant : Ing. Zezula, Pod nemocnicí 597/9, Brno  
Č.zakázky: 18/02/21/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE – Rosice nad Labem“**  
**Pardubice, část obce Rosice**  
na pozemcích p. č. 264/1, 269/2, 269/4, 269/6 273/3 v katastrálním území Rosice nad Labem

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1) Varovný a signální pás musí být proveden v kontrastní barvě – příl. 1, bod 1.2.4.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce**

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ – odst.15; TZ – písm. e) chodník; celkový situační výkres – koordinační situační výkres; vzorový příčný řez; situační výkres – dodatek č.1 Varovný a signální pás)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády