



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

kb

**Ing. Jan Macháček**

Havlíčková 445  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	8.3.2018

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Pardubický partner a.s., Jana Palacha 1552, Pardubice

Projektant: Ing. Macháček, Havlíčkova 445, Pardubice  
Ing. Novák, Proseč 134, proseč u Skutče

Č. zakázky: 18/03/26/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Zpřístupnění objektu č.p. 1552, Jana Palacha pro osoby  
s omezenou schopností pohybu“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. (1) a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Nové zábradlí u schodiště musí mít madlo ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolů. Jeho tvar musí umožnit uchopení shora a pevné sevření.
- 2) Nášlapná vrstva rampy musí splňovat součinitel smykového tření min.  $0,5 + \text{tg } \alpha$ .

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace prověřena na při závěrečné kontrolní prohlídce.**

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (PZ – odst. A.4, písm.e); STZ – odst. 2.4.;  
Technická zpráva; Navrhovaný stav; Rampa – Půdorys; Rampa – Pohled)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

8.3.2018  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády