



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

33  
✓

**BARTH – media a.s.**

Hůrka 1798  
Pardubice  
530 12

|                   |                            |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u>  | <u>Telefon:</u>            | <u>Datum:</u> |
| Bělohávková Alena | 466 052 055<br>774 410 012 | 23.3.2018     |

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina  
Stavebník: BARTH - media, a.s., Hůrka 1798, Pardubice  
Projektant : A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, Plzeň

Č.zakázky: 18/03/33/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Auto –Moto-Media Centrum Barth“**

na pozemcích parc. č. st. 10474, 968/15, 968/16, 1121/2, 1121/3, 1128/4, 1128/15, 1128/16, 1128/17, 1128/24, 1128/26, 1128/27, 1128/27, 1128/29, 1128/31, 1128/32, 1199/29, 1199/30, 1199/31  
v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat  
vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  
(změna Z1 2010).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

- 1) V provozním řádu stanovit:  
Povinnost pracovníků recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Alespoň jeden stůl v prodejích vozů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Část recepčního pultu v prodejích vozů musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Projektová dokumentace signována zpět: ( Dodatek čl. B.2.4. Souhrnné technické zprávy; Příloha č. 1 – úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu; **SO 03** – koordinační situační výkres; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; řezy púřřené 1-’1, 2-’2, 3-’3; **SO 05** – Komunikace a zpevněné plochy – situace; vzorové příčné řezy)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 055 [www.caa.cz](http://www.caa.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

16.3.2019  
.....  
datum

  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády