



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

35

| | |
|---|--------------------|
| Statutární město Pardubice Magistrát města | Č. s. úje |
| Došlo: - 4 -04- 2018 | Č. s. úje vstup |
| Č.j.: | Č. s. úje |
| Pril.: 1/1 | Č. s. úje |

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad, Ing. Skladnová

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 3.4.2018
774 410 012

Č. dokumentu: 18/04/35/KS Pce-be

Věc: Kolaudační souhlas

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

**„Sportovní hala Dašická – II. etapa výstavby – nástavba, přístavba a stavební úpravy“
SO 03 – propojovací krček do stávající budovy gymnázia
SO 04 – blok šaten
Pardubice, Bílé předměstí, Dašická č.p. 1888“
na pozemcích st. p. 10974, parc. č. 621/1, 625/1, 625/10, 625/15, 625/18
v katastrálním území Pardubice**

Při závěrečné kontrolní prohlídce dne 3.4.2018 byly shledány tyto nedodělky:

Chybí:

- 1) Kontrastní značení první schodišťové stupnice ocelového schodiště a to min. označit čelní hranu rámu oboustranně v dl. 100 – 150 mm.
- 2) Veškeré dveře jejichž prosklení zasahuje níže než 800 mm musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí, včetně spojovacích dveří mezi stávající tribunou a nástavbou.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ve stavebním povolení ze dne 11.6.2015 v odst. III. Stanovení podmínek pro užívání stavby, byly stanoveny podmínky pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Šatny – vybavení šaten musí splňovat bezbariérové užívání v souladu s ČSN 73 4108 – změna únor/2013 stanovené v odt. 4. – **vybavit část šaten věšákovými háčky nebo tyčemi s háčky ve výšce 1000 – 1200 mm a lavicemi ve výšce 450 – 460 mm.**
- 2) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance:
 - a) recepce - reagovat na nouzové volání z WC nebo sprch pro OZP a poskytnout signalizujícím pomoc. **Jelikož v rámci realizace stavby došlo ke změně /nouzové volání nebylo vyvedeno do recepce, ale do přilehlé chodby/ bude povinnost pomoci signalizujícím zakotvena v provozním řádu Gymnázia Pardubice a Sportovní haly Dašická - provozní řád bude předložen k odsouhlasení pí. Bělohlávkové.**
 - b) pořadatelské služby – při zápasech extraligy vyznačit na dočasných parkovacích místech 4 stání pro OZP v š. 3500 mm tak, aby byl zajištěn z těchto parkovacích stání bezbariérový přístup k hale. **Nepožaduje se – pro OZP jsou vyznačena stání na parkovišti před hlavním vstupem.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

Alena Bělohlávková
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády