



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

35

Statutární město Pardubice Magistrát města	Č. s. úje
Došlo: - 4 -04- 2018	Č. úje
Č.j.:	Č. úje
Pril.: 1/1	Č. úje

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad, Ing. Skladnová

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 3.4.2018
774 410 012

Č. dokumentu: 18/04/35/KS Pce-be

Věc: Kolaudační souhlas

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

**„Sportovní hala Dašická – II. etapa výstavby – nástavba, přístavba a stavební úpravy“
SO 03 – propojovací krček do stávající budovy gymnázia
SO 04 – blok šaten
Pardubice, Bílé předměstí, Dašická č.p. 1888“
na pozemcích st. p. 10974, parc. č. 621/1, 625/1, 625/10, 625/15, 625/18
v katastrálním území Pardubice**

Při závěrečné kontrolní prohlídce dne 3.4.2018 byly shledány tyto nedodělky:

Chybí:

- 1) Kontrastní značení první schodišťové stupnice ocelového schodiště a to min. označit čelní hranu rámu oboustranně v dl. 100 – 150 mm.
- 2) Veškeré dveře jejichž prosklení zasahuje níže než 800 mm musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí, včetně spojovacích dveří mezi stávající tribunou a nástavbou.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

