

38



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Projekce Vrbický s.r.o.**

nám. T. G. Masaryka 24  
Holice v Čechách  
534 01

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
6.4.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Holice v Čechách  
Stavebník: Město Holice, Holubova 1, Holice v Čechách  
Projektant : Projekce Vrbický s.r.o., nám. T. G. Masaryka 24, Holice v Čechách  
Č. zakázky: 18/04/38/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Novostavba sportovní haly  
na p. č. 1725/18, 1725/22, 1725/23 v k. ú. Holice v Č. „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání stavebního povolení**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Šatny – vybavení šaten musí splňovat bezbariérové užívání v souladu s ČSN 73 4108 – změna únor/2013 stanovené v odt. 4.
- 2) Pult recepcce bude v min. dl. 900 mm osazen ve výšce 800 mm a bude upraven tak, aby byla čelní deska zapuštěna min. 250 mm.
- 3) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance recepcce - reagovat na nouzové volání z WC nebo sprch pro OZP a poskytnout signalizujícím pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (PZ – odst. A.4, písm. e); STZ – odst. B.2.4.; koordinační situace stavby, půdorys 1 NP – zázemí; půdorys 1 NP; kabina WC invalidi; sprchové zařízení invalidi))

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 | www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády