



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

40 ✓

**Ing. arch. Pavel Mudruňka**

Palackého 207  
Sezemice  
533 04

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
9.4.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Martin Rubík, 28. Října 31, Nemošice

Projektant: Ing. arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice

Č. zakázky: 18/04/40/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Rekonstrukce rodinného domu (RD RUBÍK)**

**Pardubice – Staré město“**

na pozemku parc. č. st. 122 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b), odst. (2) a odst. (3) § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

- 1) V provozním řádu stanovit:  
Povinnost pracovníka místa obsluhy reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Alespoň jeden stůl v cukrárně musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Část místa obsluhy (baru) musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (PZ – odst.4, písm. e); STZ – odst. 2.4.; 1.NP – půdorys, návrh stavebních úprav; 2.NP - půdorys, návrh stavebních úprav; 3.NP - půdorys, návrh stavebních úprav; 4.NP - půdorys, návrh stavebních úprav; výkres WC klienti (zákazníci))

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády