



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

podpora

4P

OPUS BONUM s.r.o.

Mezi Mosty 436
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
23.4.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Atrium Palác Pardubice s.r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3 - Žižkov

Projektant: Promed Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Brno

Č. zakázky: 18/04/48/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Nová obchodní jednotka u vstupu do obchodního centra
ATRIUM PALÁC PARDUBICE“**

na pozemku p. č. 2799, p. st. č. 3875/9 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b), § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Prosklené plochy včetně automatických dveří - ve výšce 1000 a 1600 mm opatřit pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.
- 2) U otevíravého křídla dveří (z Masarykova náměstí) umístit cedulku o bezbariérovém vstupu z vnitřního prostoru Atrium Paláce.

Česká abilympijská asociace, z.s. , Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace prověřena na při závěrečné kontrolní prohlídce.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v obchodní jednotce a na zahrádce musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) Část pracovního pultu musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

UPOZORNĚNÍ:

Po realizaci čistých podlah, nájemcem obchodní jednotky, nesmí být rozdíl podlah na vstupu větší než 20 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (PZ – odst. A.4, písm. e); půdorys- nový stav; řez – nový stav)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052, www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády