



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

51

Ing. arch. Svojanovský

Náměstí Míru 39
Svitavy
568 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	26.4.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: DEPRO REAL s.r.o., Jiráskova 169, Pardubice
Projektant : Ing. arch. Svojanovský, Náměstí Míru 39, Svitavy

Č.zakázky: 18/04/51/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Bytový dům PROKOPKA, Pardubice“
na pozemcích p. č. 1731/2, 1731/4, 1731/5, 1718/1, 2787/3 a st. 9179
v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku

- 1) Vyrovnávací schodiště mezi objektem „A“ a „B“ (z chodby ke sklepům z 2.PP do 1.PP) řešeno o nestejném počtu stupňů – příl. 1, bod 2.0.2. – **v souladu s § 14 vyhlášky, lze z tohoto ustanovení vyhlášky udělit v odůvodněných případech výjimku.**

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dořešení uvedené připomínky.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání územního rozhodnutí

za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do podmínek pro projektování.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.1. písm. k) a odst. B.2.4., půdorys 2.PP; půdorys 1.PP; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; půdorys 3.NP; půdorys 4.NP; půdorys 5.NP; půdorys 6.NP; řez A-A; řez B-B; řez C-C; řez D-D; řez E-E; řez F-F; řez G-G; koordinální situační výkres)

DOPORUČENÍ:

Vstupní dveře do kočárkárny/kolárny (ze strany parkovacího stání pro OZP) řešit v š. 1250 mm s šíří hlavního křídla 900 mm s ohledem na průjezd kočárku pro dvojčata.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády