



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PaedDr. Kusý Miloš

K Zahradám 127
Praha 5
159 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
4.1.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: PaedDr. Kusý Miloš, K Zahradám 127, 159 00 Praha 5
Projektant: D&D PROFI s.r.o., Ostřešany 77, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 18/01/02/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Výstavba komplexu bytových domů „ Nová Cihelna Pardubice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), c) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) U bytového domu A2 na venkovních parkovacích plochách dle počtu stání stačí vyhrazené jedno stání pro ZTP – dle §4 odst. (2) vyhl.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněné připomínky č. 1, která se promítne následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Celkový situační výkres, STZ B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby)
Stanovisko se týká pouze změny v provedení komunikací - dopravního řešení. Pro BD platí původní stanovisko vydané 1.8.2016 – č.j. 16/08/66/UR Pce-ca)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 07363156 DIČ: CZ07363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

8.1.2018
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády