



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ATELIER G+G s.r.o.

Bc. Karel Tejčka

Nádražní 569/II

Jindřichův Hradec

377 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
15.1.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Zdechovice
Stavebník: Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 531 11 Zdechovice
Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Č. zakázky: 18/01/05/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy objektu na parc. č. st. 3/1 a č. st. 3/2, k.ú. Zdechovice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden u barového pultu v míst. 1.03 – Restaurace s barem a u bar. pultu v míst. 1.23 – Sál s barem
- 2) Část barového pultu v míst. č. 1.03 a č. 1.23 musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 3) V místnostech č. 1.01, 1.03 a 1.23 musí alespoň jeden stůl umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, TZ, koordinační situační výkres, nový stav - půdorys 1. NP, nový stav - půdorys podkroví, detail WC pro invalidy, řez A-A, řez B-B, řez C-C,)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....

firma

.....

jméno

.....

datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace, z.s.. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády