



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Petr Novotný Ph.D.

Nábřeží Závodu míru 2739
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Ing. arch. Petr Horský

Telefon:
466 052 059
734 392 994

Datum:
1.2.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: ŘSD, Na Pankráci 546/56, 140 04 Praha 4
Projektant: Ing. Petr Novotný Ph.D., Nábřeží Závodu míru 2739, 530 02, Pardubice

Č. zakázky: 18/02/03/SŘ Pce-ho

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„I/36 Pardubice, rekonstrukce křiž. s ul. Dašická,
opatření ke zvýšení BESIP“**
v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 a odst. 2, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

DOPORUČENÍ:

- 1) S ohledem na techniku bílé hole a vnímání nevidomého: Zámkovou dlažbu použít bez fazet, nutno dodržet rovný povrch pochozích ploch – dle přílohy 1., bod 1.1.2.
- 2) V případě výměny tlačítek pro ovládání signalizace chodci: Tlačítko pro ovládání signalizace chodci musí být umístěno ve výšce maximálně 1200 mm od úrovně komunikace pro chodce a musí být vybaveno akustickou signalizací. – dle přílohy 2., bod 2.1.2. a bod 2.2.2.
- 3) Doplnit kontrast sloupů světelného signalizačního zařízení pro chodce. – dle přílohy 1., bod 1.2.11.


Bod 2 a 3 doporučujeme konzultovat s TyfloCentrem Pardubice.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (A Průvodní zpráva bod 20.2, B5 Bezbariérové užívání, C2 Situace dopravního řešení, C3 Vzorové příčné řezy)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz petr.horsky@caacz.cz


Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Petr Horský Ph.D.
Katedra Teorie a Praxe STP
Pardubice
530 02

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma jméno 6.2.2018 datum  podpis

[Faint text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint text, likely bleed-through from the reverse side of the page]