

151



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PRODIN a.s.**  
  
Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:                      Telefon:                      Datum:  
Bělohávková Alena      466 052 055                      27.9.2012  
774 410 012

VĚC: Stanovisko k předložené projektové dokumentaci

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:    Pardubice  
Stavebník:       Statutární město Pardubice – MO I.  
Projektant :     Bc. Ledvinková , PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice  
  
Č.zakázky:       12/09/151/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Rekonstrukce bezejmenné komunikace, sídliště Dašická „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Signální pás na místě pro přecházení ( ul. Wintrova ) musí mít min. délku 1500 mm - příl.1, bod1.2.2.
- 2) Navržené řešení „ zóna – TEMPO 30 „ bez chodníku neodpovídá Všeobecným zásadám řešení místních komunikací , které jsou dány ČSN 73 6110 ( změna Z1 )



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu , jelikož **není řešena** v rámci rekonstrukce komunikace , **komunikace pro pěší ( chodník )** .

**POKUD DOJDE K REALIZACI PŘEDMĚTNÉ REKONSTRUKCE JE NEZBYTNÉ PRO POHYB OZP DODRŽET.**

- 1) Rampové náběhy ( zpomalovací prahy, přístupové chodničky k vchodům ), řešit v podélném spádu max. 12,5 %.
- 2) Rozhraní mezi vstupem do komunikace nebo k park. stáním vymežit varovným pásem
- 3) Rozhraní mezi komunikací a přístupovými chodničky ke vchodům a kontejnerovým stáním musí být max. 20 mm.
- 4) Z parkovacích stání pro OZP musí být zajištěn bezbariérový přístup
- 5) Varovný pás musí být proveden všude tam, kde je snížený obrubník s výškou nižší než 80 mm

Projektová dokumentace parafována zpět: ( situace, vzorové řezy, PZ – bod I1 )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 055, www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
PRCDING s.

firma

.....  
ŘEXANINOVÁ

jméno

.....  
4.10.2012

datum

.....  
.....

podpis

Česká abilympijská asociace o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády