



Česká  
Abilympijská  
Asociace

96

**Ing. Macháček**

Na Bukovině 1053  
Pardubice  
530 03

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
17.5.2012

**VĚC:**  
Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Ředice  
Stavebník: obec Dolní Ředice  
Projektant : Ing.Macháček , Na Bukovině 1053, Pardubice  
Č. zakázky: 12/05/86/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Školící centrum pro přípravu jednotek SDHO a evakuační středisko – Dolní Ředice „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Zábradlí u pochozí šikmé plochy musí být opatřeno madlem v souladu s příl.3, bod 2.1.6. a zabezpečeno proti sjetí vozíku v souladu s příl.3, bod 2.0.
- 2) Pokud bude na vstupních či vnitřních dveřích ( požární úseky ) použit samozavírač ,musí být použit samozavírač se zpožděním.
- 3) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky



Česká  
Abilympijská  
Asociace

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 3.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb.včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby za předpokladu , že výše uvedené připomínky budou zapracovány do prováděcí projektové dokumentace a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

**V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:**

Alespoň jeden stůl v zasedací a školící místnosti bude umožňovat podjetí vozíkem a to při min. výšce 700 mm , min. šířce 800 mm a min. hloubce 600 mm.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : ( detail WC handicap, Bezbariérové řešení – písemná část, Půdorys I.NP – navrhovaný stav , Situace )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

JAN HARMACEK  
.....  
jméno

23.5.2012  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády