



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**PK projekt s.r.o.**

Jana Palacha 1552  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
15.6.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Ekocentrum PALETA , Štolbova 2665, Pardubice  
Projektant: Ing.Picpauer , PK projekt s.r.o., Jana Palacha 1552, Pardubice

Č. zakázky: 12/06/95/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) WC pro OZP ( příloha č. 1 ) – ovladač signalizačního systému nouzového volání musí být umístěn v dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 – 1200 mm ( dop.900 mm ) – příl.3, bod 5.1.4.
- 2) Velikost mezer u čistících zón nesmí být větší než 15 mm – příl.1, bod 1.1.3. a nesmí mít kartáčovou úpravu.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 461 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



- 3) **Stupnice** – nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene musí být výrazně rozeznatelná od okolí – příl.1, bod 2.2.1. ( vnější i vnitřní schodiště )
- 4) Schodišťová ramena ( vnější i vnitřní schodiště ) musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm s přesahem 150 mm – příl. 1, bod 2.1.3.
- 5) Madla schodišťových ramen a ramp musí být odsazena od svislé konstrukce nejméně 60mm a jejich tvar musí umožnit uchopení rukou shora a jejich pevné sevření – příl.1,bod 2.1.3. a příl. 3, bod 2.1.6.
- 6) Povrch pochozích ploch ( vnitřních i vnějších ) musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 u ramp  $0,5 + \text{tg } \alpha$ ,
- 7) Dveře do místností a do výtahu musí být vizuálně kontrastní vůči stěnám – příl. 1, bod 1.2.11.

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 7.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

**Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu , že výše uvedené připomínky budou zapracovány do prováděcí projektové dokumentace a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

**V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:**

- 1) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním ( síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542 )
- 2) Multifunkční sál – promítání : 1 – 2 místa pro vozík ( není známa kapacita sálu ) musí splňovat podmínky vyhlášky v příl. 3, bod 6.1.1.
- 3) Přístup do zahrady – vzhledem k územně tech. podmínkám ( dle doplněk STZ ) nelze splnit požadavky 398/2009 Sb. „ Stanovit v provozním řádu - Povinnost rovozovatele zajistit dopomoc vozíčkáři při prohlídce zahrady „

### UPOZORNĚNÍ :

Na parkovací stání a nájezd na protipovodňovou hráz vypracováno samostatné stanovisko Č.j. 12/06/96/SŘ Pce-be ze dne 18.6.2012.



Česká  
Abilympijská  
Asociace

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : ( B. DOPLNĚK SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY bod 8. , PŘÍLOHA Č.1 – úprava WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, koordinační situace , řez A-A, půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP )

PD - konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PK-PROJEKT s.r.o.

.....  
firma

p. Erubcr

.....  
jméno

21.6.2012

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 461 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády