



Statutární město Pardubice Magistrát města	Č. s. účtu 6
Došlo. - 4 -06- 2012	Zpracov. 
Č.j. Příl.	Ukl. znak 

**Magistrát města Pardubic**  
Stavební úřad, p. Fialová  
Štrossova 44  
Pardubice  
530 21

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
30.5.2012

Č. dokumentu : 12/05/49/KS Pce-ca

VĚC:

**Stanovisko k předčasnému užívání**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Sallerova výstavba – Sloha s.r.o., Obchodní zóna 266, Otvice 431 11

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„ Obchodní budovy Přednádraží II, Pardubice – prodejna č. 1 a prodejna č. 2 „**

**Proti předčasnému užívání stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.**



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Připomínky:**

- 1) Prosklené dveře a prosklené stěny, musí být označeny ve výšce 800 – 1000 mm a zároveň 1400 – 1600 mm výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
- 2) Pokladna musí být ve výšce nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm a v celé této délce doplněné předsunutou plochou o šířce 250 mm. U pokladen musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.
- 3) Zkoušecí kabina musí mít nejmenší rozměry 1500 x 1500 mm – prodejna č. 1
- 4) Součinitel smykového tření pochozích ploch musí být nejméně 0,5

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 47383130 DIČ: CZ67383136

Tel: 466 052 062 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

**Irena Čáslavková**

**odborný konzultant bezbariérovosti**