



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Hlaváčova 179
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	18.9.2014

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Zdechovice
Stavebník: obec Zdechovice
Projektant : Ing. Petr Novotný Ph.D., Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky: 14/09/128/SŘ Pce - be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Parkoviště u hřbitova - Zdechovice „

PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Z pohledu bezbariérového užívání byl přístupový chodník posouzen v rámci územně technického zdůvodnění uvedeného v Průvodní zprávě v bodě 15.2.1.

„Požadovány rampovy spád na propojovacím chodníku max. 8%, z důvodu konfigurace stavajícího terenu (podélný sklon až 15%), nelze dodržet. Maximalní spád chodníku je navržen 1%-12,5%.“

Vzhledem k dané skutečnosti a možnosti povolení výjimky, v odůvodněných případech, z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. stanovených v § 14, lze výjimku povolit.

Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14) , příloha 2, odst. 1.1.2. nemáme námitek.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 23103 DiČ: CZ67363156
TEL: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

19. 9. 2014
.....
datum

Alena Belohlavová
.....
podpis