



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier MACAS

Br. Veverkových 2717
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	17.2.2014

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně v užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Rosice nad Labem
Stavebník: HASTEX – HASPR , Srch 229, 533 52 Pardubice
Projektant: Atelier MACAS, Br.Veverkových 27217, Pardubice

Č.zakázky: 14/02/14/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Stavební úpravy části stávajícího objektu společnosti HASTEX – HASPR pro změnu v užívání z dílen na prodejnu a prodejní sklad autodoplňků“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1. a odst. 2 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Před vstupem do budovy musí být plocha min.1500 x 2000 se sklonem max. 2% - dle příl.3, bod 1.1.1. a 1.1.2.
- 2) Vstupní dveře musí být ve výšce 800 – 900 opatřeny, na straně zavírání, madlem přes celou šíři dveř. křídla a do výšky 400 mm musí být chráněny proti mechanickému poškození – dle příl.3, bod 1.1.4. a 1.1.5.
- 3) Pokud bude prosklení vstupních dveří zasahovat níže než 800 mm, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. – dle příl.3, bod 1.2.2.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

