

162



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Martina Řehouňková

Jiráskova 775
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
10.12.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Staré Čivice
Stavebník: Radek Krupař, Staré Čivice 199
Projektant: Martin Věchet
Č. zakázky: 14/12/162/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“Novostavba stánku rychlého občerstvení Staré Čivice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek , žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu stanovit:

- 1) Povinnost pro zaměstnance reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .
- 2) Část prodejního pultu, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm a u pokladny musí být zajištěn průchod min. 900 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolků musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (A. Souhrnná dodatková zpráva č.1 ze dne 9.12.2014 – bod B.2.4., detail bezbariérového WC; detail sjezdu; půdorys 1.NP; koordinační situační výkres)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal: + *fr. d. 2403543* *Belohlavková*

.....
firma

BELOHLAVKOVÁ MARTINA

jméno

11.12.2014

datum

Belohlavková

podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády