



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Město Chrudim

Resslovo náměstí 77
Chrudim
537 01

Vyřizuje: Alena Bělohlávková Telefon: 466 052 055 Datum: 3.4.2014
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 01 Chrudim
Projektant : Ing.Skřivan, Plevova 78, Svratka
Č. zakázky: 14/04/36/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ NOVOSTAVBA TRIBUNY, ul. Novoměstská CHRUDIM „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1
2010)

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek ,
žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

V provozním řádu stanovit:

- 1) Povinnost pro zaměstnance pokladny reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícím pomoc .
- 2) Umožnit vozíčkářům při nepříznivém počasí / déšť, vítr, sluneční žár .../, přesun z vyhrazených míst na zastřešenou plochu před tribunou.
- 3) Vzhledem k umístění parkovacího stání pro OZP v areálu, povinnost ponechání otevřené brány při jakýchkoliv aktivitách v areálu.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (D. dokumentace objektů a technických a technologických zařízení – odst. vybavení pro užívání stavby tribuny osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace; SO 01 – / půdorys 1.NP – detail vybavení WC pro invalidy, půdorys 1.NP / SO 03 - / situace – funkční členění ploch, řez 1-1 (vstupní rampa), řez 2-2 (vstupní schodiště), řez 3-3 (parkovací stání podélné), řez 4-4- (vjezd do areálu)).

KONZULTOVÁNO:

DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 převzal , jako součást tohoto stanoviska p. Karas. _____

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal: + fa.č.2403107 _____

.....
firma

.....
jméno

7.4.2014
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády