



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PD Servis Pardubice s r.o.**  
  
Žižkova 321  
Pardubice  
530 06

Vyřizuje: Bělohávková Alena      Telefon: 466 052 055      Datum: 19.5.2014  
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně v užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: MUDr. Hvižd'alová, K Dubině 858, Pardubice  
Projektant: Ing. Dvořáčková, PD Servis Pardubice s r.o., Žižkova 321, Pardubice

Č.zakázky: 14/05/59/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1. a odst. 2 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Pro imobilní a rodiče s kočárky umístit na ostění u bezbariérového vstupu do budovy ve výšce 900 mm přivolávací zvonek s mluvítkem pro zajištění vstupu do budovy. Dveře opatřit symbolem vozíčkáře a dětského kočárku.
- 2) Před hlavním vstupem do budovy umístit informační tabulku se symbolem vozíčkáře a dětského kočárku o bezbariérovém přístupu do budovy a přístupové trase k němu.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

- 3) Čistící rohože zapustit tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nepřesáhla 15 mm.
- 4) Vnitřní schodiště ( od hlavního vstupu k ordinaci ) - schodnice prvního a posledního schodišťového stupně musí být kontrastně odlišena. Schodiště musí být oboustranně opatřeno madly ve výšce 900 mm a 750 mm s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolů. Madla musí být odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar musí umožnit uchopení shora a pevné sevření.
- 5) Vývod signálního systému z WC pro OZP vyvést do sesterny ( m.č. 1.07 )

#### **Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena před vydáním souhlasu s užíváním stavby.**

**Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc
- 2) Zajistit imobilnímu občanovi dopomoc při vstupu do budovy po užití přivolávacího zvonku pro OZP.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Předložená projektová dokumentace signována zpět ( situace, půdorys 1.NP – nový stav, řez A –  
A – nový stav, STZ B.2 – bezbariérové užívání stavby )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

19.5.2014  
.....  
datum

  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády