



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Projekce dopravních staveb**

Jiří Stránský  
Masarykovo náměstí 1544  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
20.1.2014

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: ÚMO I., U Divadla 828, 530 02 Pardubice  
Projektant: Jiří Stránský, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 14/01/03/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Pardubice – ul. Bulharská  
Zřízení místa pro přecházení**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Prvky pro varovné pásy musí být z materiálu odpovídajícího technickým požadavkům na slepečnou dlažbu – certifikát o shodě ( nařízení vlády č. 163/2002 Sb. )
2. Oplocení staveniště musí být řešeno v souladu s příl. č. 2 bod 4. vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení předcházejících připomínek č. 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu za podmínky, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 1. bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

### UPOZORNĚNÍ :

Pro provedení kontrastů varovných pásů – předáno doporučení z 19.10.2011.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( situace obrub a úprav dle vyhl. č. 398/09 Sb., stručný popis )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
Straiske  
jméno

.....  
29.1.14  
datum

.....  
Sauske  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády