



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Stonefield s.r.o.

Ječná 29a
Brno
621 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
16.4.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horní Jelení
Stavebník: HUCK CZ s.r.o., Jižní 554, 533 74 Horní Jelení
Projektant: Stonefield s.r.o., ing. Bojanovský, Ječná 29a, 621 00 Brno

č. zakázky: 14/04/28/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Dostavba areálu HUCK CZ

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a d) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného rozhodnutí.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Pult recepce musí být v části snížen na výšku 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 2) V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostor recepce.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – bezbariérové užívání stavby, koordinační situace stavby, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řez B1-B1', příloha technické zprávy č. 01 WC pro invalidy – M.č. 111, zpevněné plochy – TZ, situace, vzorové příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

STONEFIELD

.....
firma

SOJANOVSKÝ

.....
jméno

18.4.2014

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády