



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
7.5.2014

✓ ĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, 530 06 Pardubice
Projektant: AGA – Letiště, s.r.o., Jenečská 885, 253 01 Hostivice

Č. zakázky: 14/05/33/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provádění stavby bezbariérových prostor a úprav ve smyslu vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V jednotlivých prodejních jednotkách musí být zajištěn u pokladny průchod šířky nejméně 900 mm, pult pokladny bude snížen na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.
- 2) Pult u informačního centra bude snížen na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.
- 3) Pokud se na otevíraných křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním (síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21 542)
- 4) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden na přepážku informací.
- 5) V restauraci a salonku – musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři.
Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (SO 10 Terminál - TZ –
Dodatek č. 1: Bezbariérové užívání stavby, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řezy,
vzorové toalety, SO 12 Vrátnice – půdorys, řez)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 07363156 DIČ: CZ07363156
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
CETTUS
.....
firma

.....
TRÁVNÍČEK
.....
jméno

.....
7.5.2014
.....
datum

.....
JBS
.....
podpis