



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Projektování pozemních
komunikací**

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
Plzeň
323 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
16.6.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 02 Pardubice
Projektant: Bc. Jan Touš, Kaznějovská 3, 323 00 Plzeň

Č. zakázky: 14/06/53/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice I/2

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1 a odst. 2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Projektová dokumentace neřeší bezbariérové úpravy na autobusové zastávce.
- 2) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 1 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

UPOZORNĚNÍ :

Sloupy VO osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů VO do 200 mm od vodící linie lze tolerovat, jinak řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10. vyhlášky. Vizuální úpravu sloupů VO v pochozí ploše řešit dle zaslání doporučení.

DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 , re signované 13.9.2013 Ing.arch.Panovou bylo zasláno poštou Bc. Toušovi.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ, bezbariérové užívání, situace – 1. část, situace – 2. část, vzorový příčný řez)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

JB

Vyplní pošta:

530 01 PARDUBICE 1 201

RR880106733CZ 848 Cena služby: 86.00Kč

DC
16.06.14 0.248kg 152206 53 67
Cena: 0.00Kč Dobírka: 1071.00Kč
Slava ZK: 0.00Kč K úhradě: 86.00Kč
Placeno v hotovosti: 86.00Kč

Odesílatel ČESKÁ ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE s.s.

SCADROUSKÉHO 2P2Y

530 02 PARDUBICE *Kód zákazníka (odesílatele)

*Tel. číslo: +420:

*E-mail:

Adresát
PROJEKT. POZEM. KOMUN.
KAZENĚJOUSKÁ 3
PLZEŇ 23

Dobírka Kč
- 1071,-

Udaná cena Kč
XXXXXXXX

729 00 *Kód zákazníka (adresáta)

*Tel. číslo: +420:

*E-mail:

Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	0.248kg	86.00Kč

Podací číslo	Poznámka (doplňkové služby)	Placeno v hotovosti
RR880106733CZ	DC	86.00Kč