



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ATELIER MACAS
Ing.arch.Soběslav Macas
Br. Veverkových 2717
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
20.6.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Česká republika – Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1,
128 00 Praha 28
Projektant: ATELIER MACAS, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice

zakázky: 14/06/54/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ÚP ČR – Pardubice – výstavba budovy a školícího střediska

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) a d) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) ÚP - pult u informačního centra, v podatelně a v pokladně bude snížen na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.
- 2) ÚP - v provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden na přepážku informací.
- 3) Školící středisko - pult u recepcce bude snížen na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.
- 4) Školící středisko – v jídelně a salonku musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.
- 5) Školící středisko – požadavky na vybavení bezbariérového pokoje
 - stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm
 - válendy - doporučená výška 460 – 480 mm
 - šatní skříň – opatřit posuvnými dveřmi, police v rozmezí výšek 600 – 1200 mm
 - vypínače ve výšce 900 mm, zásuvky ve výšce 600 mm.
- 6) Školící středisko – v provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostor recepcce
- 7) ÚP, školící středisko – pokud se na otevíraných křídlech použijí samozavírače – musí být se zpožděním (síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21 542)

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – Bezbariérové užívání, SO 01 Úřad práce – půdorys 1. PP, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, řez A-A', detail – sprcha + přebalovací pult 1. NP, soc. zař. pro invalidy 1. NP 2x, SO 02 Školící středisko – půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, řez A – A', detail – soc. zařízení ubytovací jednotky pro invalidy, soc. zař. pro invalidy 1. NP, soc. zař. pro invalidy 2. NP)

Projektová dokumentace konzultována.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády