



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

JR – PROJEKT

Ing. Jan Ropek
BJ. Krawce 1130
Choceň
565 01

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
12.03.2014

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Choceň
Stavebník: Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Projektant: JR – PROJEKT Ing. Jan Ropek, Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

Č. zakázky: 14/03/09 SŘ VM sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Revitalizace ul. Újezdská Choceň – Etapy I, II, VI, VII

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s příl.2, bod 4, vyhlášky

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhláše č.398/2009 Sb. včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek.

Upozornění:

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona, lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.1. příl.2, vyhlášky 398/2009 sb. - §14

Případnou vizuální úpravu sloupů VO řešit dle Doporučení ze dne 19.10.2011

Svislé dopravní značení a sloupy VO musí být umístěny tak, aby byl zachován průchozí prostor u přirozené vodící linie min 900mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, Situace stavby, TZ)
projektová dokumentace konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
JR PROJEKT
firma

.....
JAN ROPEK
jméno

.....
20.3.2014
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz