

ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Roman Michalec**  
Nádražní 338  
Hrochův Týnec

Vyřizuje:  
Shánělová Pavlína

Telefon:  
774 554 721  
465 382 381

Datum:  
16.12.2014

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chroustovice  
Stavebník: Městys Chroustovice, Náměstí J. Haška 93, Chroustovice  
Projektant: Roman Michalec, Nádražní 338, Hrochův Týnec

Č. zakázky: 14/12/43 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:


### **Zdravotnické centrum Chroustovice – stavební úpravy objektu čp. 142 v Chroustovicích**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejich příloh.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:**

- 1) Část pultu lékárny musí být snížena na 800mm v délce 900mm a v celé délce snížení opatřena předsunutou plochou o š.250mm – příl. 1, bod 1.1.6.
- 2) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance ordinace reagovat na nouzové volání z WC a poskytnout pomoc.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, TZ, Přístavba-Půdorys přízemí, Stávající objekt – půdorys přízemí stavební úpravy, Pohled jihovýchodní a jihozápadní)  
projektová dokumentace konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

MICHALEČ  
.....  
jméno

17.12.2014  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)  
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz